

Nytsz: 3559-10-2/20061214

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2006. december 14.

Ajánlás lejárta

2011. december 31.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Fuxin Co. Ltd., Kína

**Termék forgalmazó:** **MOL-KER 2005 Kft.**  
H-3535 Miskolc, Homok utca 5.

---

Telefonszám: +36-46/ 402-077

Fax: +36-46/ 402-077

E-mail: [jozsef.molnar@molker2005.hu](mailto:jozsef.molnar@molker2005.hu)

Honlap: [www.molker2005.hu](http://www.molker2005.hu)

Kapcsolattartó: Molnár József

Beosztás: ügyvezető igazgató

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratú ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges.

Beépítés helye: .....

időpontja: .....

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
  - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
  - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, csavarkötéssel, 3 perces áttörésgátlás követelményeinek megfelelően, PUR hab kitöltéssel készült
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....  
.....  
.....  
.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<b>FX-S006</b> jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű bejárati ajtó 3 irányba, 5 reteszelési ponttal, 2 lökettel reteszelő 1 darab FX-S006 fő- és 1 db kiegészítő zárszerkezettel; 1+1 darab FX-S006 hengerzárbetéttel; 1 darab FX-S006 pajzzsal, 1 db védett térből szerelt tubussal a hengerzárbetét törés és fúrás elleni védelmére; 1 db forgóozettás kiegészítő zár védőpajzzsal; 4 darab FX-S006 süllyesztett forgópánttal	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> <b>3 perces áttörésgátlás.</b> MABISZ ajánlás.  <b>2. osztály</b> MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

A MABISZ VKB a Fuxin Co. Ltd. által gyártott, **MOL-KER 2005 Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2006. december 14.

.....  
QBE ATLASZ Bizt. Zrt.

.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....  
AIG Hungary

.....  
OTP GARANCIA Bizt. Zrt.

.....  
AEGON Magyarország Zrt.

.....  
GROUPAMA Bizt. Zrt.

.....  
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

.....  
SIGNAL Bizt. Zrt.

.....  
ORFK

.....  
IRM

.....  
MABISZ VKB vezető  
ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.