

Nytsz: 3656-10-1/20070322

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2007. március 22.

Ajánlás lejárta

2012. március 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: ZHEJIANG JIUCHONG DOORS INDUSTRY Co. Ltd., Kína

Termék forgalmazó: **Mihalecz Kft.**
H-3571 Miskolc, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: +36-46/ 344-450

Fax: +36-46/ 344-450

E-mail: mihalecz.valter@freemail.hu

Kapcsolattartó: Mihalecz Valter

Beosztás: cégvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- 3551-10-2/20061214 nytsz. MABISZ dokumentum;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejárati ajtók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, csavarkötéssel, 3 perces áttörésgátlás követelményeinek megfelelően, PUR hab kitöltéssel készült
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>□ JCA jelölésű egyszárnyú, be-, kifelé nyíló, fémszerkezetű bejárati ajtó 3 irányba, 5 reteszelési ponttal, 2 fordulattal csaposan reteszelő JCA zárszerkezettel; JCA hengerzárbetéttel; öntvénnel megerősített JCA pajzzsal, acélsavarokkal, hengerzárbetét törés és fúrás elleni védelmére a védett térből szerelhető tubussal; 3 darab JCA fedett forgópánttal</p> <p>□ LTA jelölésű egyszárnyú, be-, kifelé nyíló, fémszerkezetű bejárati ajtó, HDF burkolattal 3 irányba, 5 reteszelési ponttal, 2 fordulattal csaposan reteszelő JCA zárszerkezettel; JCA hengerzárbetéttel; öntvénnel megerősített JCA pajzzsal, acélsavarokkal, hengerzárbetét törés és fúrás elleni védelmére a védett térből szerelhető tubussal; 4 darab JCA forgópánttal</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>2. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>

A MABISZ VKB a ZHEJIANG JIUCHONG DOORS INDUSTRY Co. Ltd. által gyártott, a **Mihalecz Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2007. március 22.

.....
QBE ATLASZ Bizt. Zrt.

.....
UNIQA Bizt. Zrt.

.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....
AIG Hungary

.....
OTP GARANCIA Bizt. Zrt.

.....
AEGON Magyarország Zrt.

.....
GROUPAMA Bizt. Zrt.

.....
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

.....
SIGNAL Bizt. Zrt.

.....
ORFK

.....
MABISZ VKB vezető
ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.