

Nytsz: 4533-10-2/20090917

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2009. szeptember 17.

Ajánlás lejárta
2014. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Kiss László EV, Pécel

Termék forgalmazó: **Kiss László EV.**
H-2119 Pécel, Pesti utca 139.

Telefonszám: +36-20/ 322-9494
Fax: +36-28/ 454-184
E-mail: nivo@freemail.hu
Honlap: www.biztonsagajto.hu
Kapcsolattartó: Kiss Richárd
Beosztás: ügyvezető igazgató

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztosság-vizsgálati szabvány
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- gyártási dokumentáció, műszaki leírások;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejárati ajtók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P1A**, **P2A (A1)**, **P3A (A2)**, **P4A (A3)**, **P5A** dobásálló és **P6B (B1)**, **P7B (B2)**, **P8B (B3)** áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A **P4A (A3)** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 3 perces áttörésgálásra alkalmas bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén rács kiváltására.

A **P5A** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 5 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A **P6B (B1)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a kifelé nyíló ajtószervezeteknél pántoldalon min. 2 db kifeszítésgátló passzív elem alkalmazása;
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:
időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> N 0 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű bejárati ajtó; 1 db Elzett 756-H/30-NI-O-5K hengerzár betéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró Nívó kilincses zárszerkezettel; 4 db ZA-SA 83024100 forgópánttal; kétszárnyú ajtók 2db, 12mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P4A dobásálló (A3) dobásálló üvegszerkezettel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 2. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány. P4A (A3) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
<input type="checkbox"/> N 1 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db Elzett 756-H/30-NI-O-5K hengerzár betéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró Nívó kilincses zárszerkezettel, 2 db, MD30/30 hengerzár betéttel működtetett, 2 db, 1 irányba 1-1 ponton záró Nívó másodzárral; 4 db ZA-SA 83024100 forgópánttal; kétszárnyú ajtók 2db, 12mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P5A dobásálló dobásálló üvegszerkezettel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. 3. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány. P5A dobásálló fokozat MSZ EN 356 szabvány.

Termék	Besorolás
<p>□ N 2 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db Elzett 756-H/30-NI-O-5K hengerzár betéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró Nívó kilincses zárszerkezettel, 2 db, Mauer Elite Prima C14 hengerzár betéttel működtetett, 2 db, 1 irányba 1-1 ponton záró Nívó másodzárakkal; 4 db ZA-SA 83024100 forgópánttal; 3 db acél befedésgátlóval; kétszárnyú ajtók 2db, 12mm átmérőjű átvetőpántos reteszzal; az ajtólap keretszerkezetét és a tokszerkezetet a zár magasságában 8 mm-es laposvas betét erősíti.</p> <p>Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi.</p> <p>Opcionális P6B dobásálló (B1) dobásálló üvegszerkezettel</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>4. osztály</p> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p> <p>P6B (B1) dobásálló fokozat</p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<p>□ N 3 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db Mauer Elite Prima C14 hengerzár betéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró Nívó, vagy CISA 46225 50 kilincses zárszerkezettel, 2 db, Mauer Elite Prima C14 hengerzár betéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró Nívó másodzárakkal; 4 db ZA-SA 83024100 forgópánttal; 3 db acél befedésgátlóval, kétszárnyú ajtók 2db, 12mm átmérőjű átvetőpántos reteszzal; megerősített ajtólap; az ajtólap keretszerkezetét és a tokszerkezetet a zár magasságában 8 mm-es laposvas betét erősíti.</p> <p>Az ajtólap betétrészét 2,5 mm-es acéllemez védi.</p> <p>Opcionális P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezettel</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>5. osztály</p> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p> <p>P7B (B2) áttörésbiztos fokozat</p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<p>□ N 4 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db kéttollas kulcsos működtetésű, 3 irányba 3 ponton záró CISA 57615 kilincses zárszerkezettel; 4 db ZA-SA 83024100 forgópánttal; 3 db acél befedésgátlóval; kétszárnyú ajtók 2db, 12mm átmérőjű átvetőpántos reteszzal; megerősített ajtólap; az ajtólap keretszerkezetét és a tokszerkezetet a zár magasságában 8 mm-es laposvas betét erősíti.</p> <p>Az ajtólap betétrészét 2,5 mm-es acéllemez védi.</p> <p>Opcionális P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezettel</p>	

A MABISZ VKB a **Kiss László EV.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2009. szeptember 17.

.....
QBE Insurance (Europe) Ltd. SIGNAL Bizt. Zrt. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Magyarországi Fióktelepe

.....
AIG Hungary GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt. AEGON Magyarország Zrt.

.....
MKB Általános Bizt. Zrt. GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....
ORFK MABISZ VKB vezető.
UNIQA Bizt. Zrt.