

Nytsz: 4922-10-2/20110915

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2011. szeptember 15.

Ajánlás lejárt

2016. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Fáraó 2003 Kft., Vanyarc

Termék forgalmazó: **Fáraó 2003 Kft.**
H-2688 Vanyarc, Tabán út 20.

Telefonszám: +36-30/ 934-3805

Fax: +36-32/ 484-004

E-mail: info@farao2003.hu

Honlap: www.farao2003.hu

Kapcsolattartó: Hugyecz Mihály

Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági bejáratok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejáratok kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.

Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none">□ FÁRAÓ 10 K jelölésű egyszárnyú, kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó □ FÁRAÓ 10 B jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó <p>1 irányba, 3 reteszelési ponttal, 4 lökettel csaposan reteszelő CISA B6515-48 zárszerkezettel, GEGE ANS-2 vagy a MABISZ által azonos kategóriába besorolt hengerzárbetéttel, 06460-50-0-18 fűrés- és törésvédő vagy a MABISZ által azonos kategóriába besorolt pajzzsal; 2 darab egyedi forgópánttal; 5 darab egyedi ki-, bebeszítésgátlóval</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>4. osztály</p> <hr/> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>
<ul style="list-style-type: none">□ FÁRAÓ 15 K jelölésű egyszárnyú, kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó □ FÁRAÓ 15 B jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó <p>1 irányba, 3 reteszelési ponttal, 4 lökettel csaposan reteszelő CISA 57615-48 zárszerkezettel, kéttollú kulcsos működtetéssel, egyedi és gyári fűrésvédelemmel; 2 darab egyedi forgópánttal; 5 darab egyedi ki-, bebeszítésgátlóval</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <hr/> <p>Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>5. osztály</p> <hr/> <p>MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p>

A MABISZ VKB a **Fáraó 2003 Kft.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfeleléségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2011. szeptember 15.

..... UNIQA Bizt. Zrt. SIGNAL Bizt. Zrt. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe GROUPAMA GARANCIA Zrt. AEGON Magyarország Zrt.
..... MKB Általános Bizt. Zrt. GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
..... ORFK CIG Pannónia EMABIT Zrt. MABISZ VKB vezető. QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe