

Nytsz: 4962-10-2/20111215

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2011. december 15.

Ajánlás lejárta

2016. december 31.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék forgalmazó:** MOL-KER 2005 Kft.  
H-3535 Miskolc, Homok u. 5.

---

Telefonszám: +36-46/ 402-077  
Fax: +36-46/ 402-077  
E-mail: molker@molker2005.hu  
Honlap: www.biztonsagajto.eu  
Kapcsolattartó: Árvai Tímea  
Beosztás: asszisztens

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott fémszerkezetű bejárati ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Azonos védelmi kategóriába elfogadott vagyonszámú eszközzel a **zárpajzs, hengerzárbetét** alkatóelem kicserélhető.

### **Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, vagy a MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

### **Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges.

Beépítés helye: .....

időpontja: .....

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
  - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
  - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, a kihajtott falazókörmök falba dübelezésével történt. A csavarok a továbbiakban csak roncsolással oldhatók. A tokprofil betonnal került kiöntésre.
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt: .....

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....

### **A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<b>HISEC</b> jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezetű bejárati ajtó 3 irányba, 5 + 1 reteszelési ponttal, 2 lökettel csaposan reteszelő HISEC fő- és kiegészítő zárszerkezettel, 2 db HISEC hengerzárbetéttel, acélbetéttel megerősített zárvédő vasalattal; 4 darab forgópánttal	<b>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> <b>Biztonsági nyílászáró III.</b> kategória. <b>5 perces</b> áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.  <b>3. osztály</b> MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

A MABISZ VKB a **MOL-KER 2005 Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfeleléségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2011. december 15.

..... UNIQA Bizt. Zrt.	..... SIGNAL Bizt. Zrt.	..... MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe	..... GROUPAMA GARANCIA Zrt.	..... AEGON Magyarország Zrt.
..... MKB Általános Bizt. Zrt.	..... GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.	..... ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
..... ORFK	..... CIG Pannónia EMABIT Zrt.	..... MABISZ VKB vezető. QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe