

Nytsz: 5348-10-2/20141211

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2014. december 11.

Ajánlás lejárta

2019. december 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Sz nyi út 51/B.

Termék gyártó: SC INTERNATIONALE TUREN MANUFAKTUR SRL, Románia

Termék forgalmazó: SC INTERNATIONALE TUREN MANUFAKTUR SRL.
RO- 410060 Oradea, str Tudor Vladimirescu 66.

Telefonszám: +40-2594-15235
Fax: +40-2594-15235
E-mail: office@itm-doors.ro
Honlap: www.itm-doors.ro

Kapcsolattartó: Nagy Jolán
Beosztás: könyvel

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- roncsolásos és roncsolásmentes m szakért i vizsgálat;
- gyártási dokumentáció, m szakért i leírások;
- m szakért i vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlév tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági bejárati ajtók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott elírásait, meghallgatták a szakért i véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, vagy a MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűségre vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;

Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.

Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

.....
.....
.....
.....
.....

A jelenlévő állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>USA FIAM 10-800 jelölés egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezet bejárati ajtó; fémszerkezet, h szigetel betétes ajtólap; 3 irányba, 3 aktív reteszelési ponttal, 4 löketes fogaskerekes, csaposan 40 mm mélyen reteszelt FIAM ISEO-ITALIA zárszerkezettel, 1 darab ISEO-ITALIA R6 hengerzár betéttel; fúrás és törés elleni FIAM-ISEO zárvéd vasalattal; 3 darab ITM forgópánttal; 2 darab befeszítésgátlóval.</p>	<p>Teljeskör mechanikai védelem alkotóeleme 10 perces áttörésgátlás MABISZ Ajánlás MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 4. osztályban elírt m szaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p>
<p>USA FIAM 15-880 jelölés egyszárnyú, befelé nyíló, fémszerkezet bejárati ajtó; erősített fémszerkezet, h szigetel betétes ajtólap; 3 irányba, 3 aktív reteszelési ponttal, 4 löketes fogaskerekes, csaposan 40 mm mélyen reteszelt FIAM ISEO-ITALIA zárszerkezettel, 1 darab ISEO-ITALIA R6 vagy R11 hengerzár betéttel továbbá 1 db ISEO-ITALIA Standard belső gombos hengerzár betéttel, kétlöketes egy irányú reteszvas mozgatóval; fúrás és törés elleni 1 + 1 FIAM-ISEO zárvéd vasalattal; 3 darab ITM forgópánttal; 2 darab befeszítésgátlóval.</p>	<p>Teljeskör mechanikai védelem alkotóeleme 15 perces áttörésgátlás MABISZ Ajánlás MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 5. osztályban elírt m szaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p>

A MABISZ VKB az **SC INTERNATIONALE TUREN MANUFAKTUR SRL.** által gyártott és forgalmazott, el z ekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rend r-f kapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelel ségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthet .

Budapest, 2014. december 11.

..... UNIQA Bizt. Zrt. QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... AIG Property Casualty GROUPAMA GARANCIA Zrt. AEGON Magyarország Zrt.
..... MKB Általános Bizt. Zrt. CIG Pannónia EMABIT Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
..... ORFK	 MABISZ VKB vezet . GENERALI Biztosító Zrt.