

Nytsz: 5775-10-2/20180920

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2018. szeptember 20.

Ajánlás lejárta

2023. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

Yongkang City Hejiahuan Doors Co. Ltd., Kína

Termék forgalmazó:

Secdoor Hungary Kft.
H-1144 Budapest

E-mail: info@secdoors.com

Honlap: www.secdoors.com

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- termékkatalógus, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálatok;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejárati ajtó és cylinderbetét jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejárati ajtókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, vagy a MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani) történhet;
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevél fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;
- A belsőgombos kivitelű hengerezéssel normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Telepítói nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjegyvel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- vagy a beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<p>MVA jelölésű egyszárnyú, fémszerkezetű bejárati ajtó.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> MCSD hengerzárbetéttel, vagy <input type="checkbox"/> Delburg gyártmányú fűrés ellen védett hengerzárbetéttel működtetett, 5 ponton, három irányban reteszelő, MSD jelölésű fő zárszerkezettel és SCSD jelölésű hengerzárbetéttel működtetett, 1 ponton, egy irányba reteszelő SSL jelölésű kiegészítő zárszerkezettel; MFP típusjelű védopajza; 4 db MH jelölésű rejtett forgópánt. 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás. 5 perces áttörésgátolás.</p> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 3. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.</p> <p>Biztonsági ajtó III. kategória</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Delburg jelölésű mechanikus, 5 csapos hengerzárbetét fel-fűrés, finomnyitás, magkihúzás elleni védelemmel. 	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>4. osztály</p> <p>MSZ EN 1303 szabvány.</p>

A MABISZ VKB a Yongkang City Hejiahuan Doors Co. Ltd. által gyártott, a **Secdoor Hungary Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2018. szeptember 20.

.....
UNIQA Bizt. Zrt.

.....
Colonnade Insurance S. A.
Magyarországi Fióktelepe

.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....
GENERALI Biztosító Zrt..

.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.

.....
AEGON Magyarország Zrt.

.....
ORFK

.....
CIG Pannónia EMABIT Zrt.

.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....
MABISZ VKB vezető.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület